



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №27/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

сад общеразвивающего вида № 7 города Славянска-на-Кубани

муниципального образования Славянский район

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 27 от « 09 » Января 20 20 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 час. 00 мин. « 13 » Января 20 20 г. по 14 час. 00 мин. « 28 » Января 20 20 г. проведена проверка

Старший инспектором ОНД и ПР Славянского района капитан

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Журавлевым Алексеем Александровичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с _____ заведующая МБДОУ д/с о/в № 7 Таран Н.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Допускается открывание дверей из помещений на первом этаже в коридор, при одностороннем расположении дверей, что уменьшает ширину коридора</i>	<i>СНиП 21-01-97* п. 6.26*</i>	<i>05.10.2020 г.</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР Журавлев А.А.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 28 » Января 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заверуашев С.И. Карам 1.5
(должность, фамилия инициалы)

М.Л.П

« 28 » января 20 20 г.